

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI



**Producent wyrobu:**

LEP Maciej Kluczewski, ul. Wspólna 9, 32-300 Olkusz

**Wyrób:**

Optyczna, punktowa czujka dymu typ: OSD23

**Wyrób spełnia wymagania norm:**

EN 54-7:2000/A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors. Point detectors using scattered light, transmitted or ionization.

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji.

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące odporności dla pożarowych, włamaniowych systemów alarmowych,

co zostało potwierdzone Certyfikatem Zgodności EC Nr 1438/CPD/0009 wydanym w dniu 24 czerwca 2005r. przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszewskiego w Józefowie.

Olkusz, dn. 14 grudnia 2009r.

Dyrektor Firmy Maciej Kluczewski

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MK', is written over a light blue horizontal line.

